

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

GRSS-150-40.03

Г 1" (Ду25) НР
Подключение автоматического
воздухоотводчика или группы безопасности

Термоизоляционный кожух
(верхняя крышка условно не показана)

Г 1/2" (Ду15) ВР
Подключение термодатчика

Г 1 1/2" (Ду40) НР
Подключение подающей
линии потребителей

Г 1 1/2" (Ду40) НР
Подключение обратной
линии потребителей

Г 1/2" (Ду15) ВР
Подключение
МАГНИТНОГО УЛОВИТЕЛЯ MS-15

Г 1" (Ду25) НР
Подключение
дренажного крана

Г 1/2" (Ду15) ВР
Подключение подающей линии резервного котла и/или расширительный бак и/или подпитка и/или термодатчик

Г 1 1/2" (Ду40) НР
Подключение подающей линии основного котла

Г 1 1/2" (Ду40) НР
Подключение обратной линии основного котла

Г 1/2" (Ду15) ВР
Подключение обратной линии резервного котла и/или расширительный бак нижнего расположения и/или подпитка

80

160

80

451

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫЛЕТ оси трубопроводов от стены в диапазоне 100-140 мм с применением кронштейна K.GR-150

Гидравлический разделитель из нерж. стали

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 1

GIDRUSS.ru

1) Для повышения эффективности отвода воздуха и осаждения механических примесей в корпус гидравлического разделителя встроен специальный СЕПАРАТОР из нержавеющей стали.

2) Для установки гидравлического разделителя необходимо использовать монтажный комплект K.GRSS-150

3) Для экономии ресурсов в теплое время следует использовать термоизолирующий кожух.

4) Для повышения эффективности улавливания ферромагнитных частиц следует применять магнитный уловитель MS-15.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

27.02.2016

Копировал

Формат А4